



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н04239

Срок действия с 17.05.2017 по 16.05.2020

№ 0116573

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза". 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Смеси строительные: Гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix»  
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
23.64.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017.

КОД ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА».  
Адрес: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА».  
Адрес: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616.  
Основной государственный регистрационный номер: 1176658002894.  
Телефон: +7(343)287-86-07, адрес электронной почты: info@arenamesi.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 07766-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н04239

Срок действия с 17.05.2017

по 16.05.2020

№ 0116573

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза". 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Смеси строительные: Гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix»  
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017  
Серийный выпуск.

код ОК  
код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
23.64.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 23.64.10-001-35155041-2017.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА».  
Адрес: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА».  
Адрес: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616.  
Основной государственный регистрационный номер: 1176658002894.  
Телефон: +7(343)287-86-07, адрес электронной почты: info@arenamesi.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 07766-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

*Иванова*  
подпись  
*Гром*  
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90

Адреса места осуществления деятельности:  
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2  
Россия, 303034, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 2

Телефон/факс: (499) 391-50-53, e-mail: [cs.bismark@mail.ru](mailto:cs.bismark@mail.ru)

Протокол испытаний  
№ 07766-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения  
испытательной лаборатории не допускается.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): смеси строительные: гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix»
2. Нормативный документ (НД), по которому изготавливается объект: ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
3. Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616
4. Наименование и адрес заказчика испытаний: Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза": 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526
5. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
6. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
7. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности
8. Дата получения объекта испытаний: 17.04.2017 г.
9. Сроки испытаний: 17.04.2017 г. – 16.05.2017 г.
10. Условия окружающей среды: температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (754±758) мм. рт. ст.

## 11. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 23.64.10-001-35155041-2017	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
1	2	3	4	5	
1.1. Характеристики (свойства)					
1	Показатели качества материала должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 3				
	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя</b>			
	<b>Показатели качества добавки</b>				
	Рекомендованная дозировка, % от массы цемента в бетоне	1	п. 1.1.1 Табл.3	ТУ 23.64.10-001-35155041-2017	Соответствует
	Внешний вид	Порошок серого цвета		визуально	Соответствует
	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1100±100		ГОСТ 8735	1158 (Соответствует)
	Влажность, по массе, %, не более	0,6		п.4	0,3 (Соответствует)
	<b>Показатели качества бетона с добавкой</b>				
	Повышение марки бетона по водонепроницаемости, ступеней, не менее	3		ГОСТ 12730.5	5 (Соответствует)
Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее	100	ТУ 23.64.10-001-35155041-2017		100 (Соответствует)	
1.5 Маркировка					
2	Маркировка должна быть нанесена на этикетке	п. 1.5.1		визуально	Соответствует
3	Маркировка должна быть отчетливой и содержать: – наименование предприятия-изготовителя его местонахождение, товарный знак, – наименование продукции; – обозначение настоящих технических условий; – массу нетто, кг; – номер партии, дату изготовления, гарантийный срок хранения	п. 1.5.2	визуально	Соответствует	

## 12. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, смеси строительные: гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix», изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Металлургов, дом 84, офис 616, соответствует требованиям ТУ 23.64.10-001-35155041-2017.

Зам. руководителя ИЛ ООО «Инновационные решения»

Фильчев Д.В.

Конец протокола испытаний.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения»  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90

Адреса места осуществления деятельности:  
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2  
Россия, 303034, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 2

Телефон/факс: (499) 391-50-53, e-mail: [cs.bismark@mail.ru](mailto:cs.bismark@mail.ru)

Протокол испытаний  
№ 07766-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения  
испытательной лаборатории не допускается.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): смеси строительные: гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix»
2. Нормативный документ (НД), по которому изготавливается объект: ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
3. Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Metallургов, дом 84, офис 616
4. Наименование и адрес заказчика испытаний: Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза": 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526
5. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
6. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ТУ 23.64.10-001-35155041-2017
7. Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности
8. Дата получения объекта испытаний: 17.04.2017 г.
9. Сроки испытаний: 17.04.2017 г. – 16.05.2017 г.
10. Условия окружающей среды: температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (754±758) мм. рт. ст.

## 11. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 23.64.10-001-35155041-2017	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии	
1	2	3	4	5	
1.1. Характеристики (свойства)					
1	Показатели качества материала должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице 3				
	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя</b>			
	<b>Показатели качества добавки</b>				
	Рекомендованная дозировка, % от массы цемента в бетоне	1	п. 1.1.1 Табл.3	ТУ 23.64.10-001-35155041-2017	Соответствует
	Внешний вид	Порошок серого цвета		визуально	Соответствует
	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1100±100		ГОСТ 8735	1158 (Соответствует)
	Влажность, по массе, %, не более	0,6		п.4	0,3 (Соответствует)
	<b>Показатели качества бетона с добавкой</b>				
	Повышение марки бетона по водонепроницаемости, ступеней, не менее	3		ГОСТ 12730.5	5 (Соответствует)
Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее	100	ТУ 23.64.10-001-35155041-2017		100 (Соответствует)	
1.5 Маркировка					
2	Маркировка должна быть нанесена на этикетке	п. 1.5.1		визуально	Соответствует
3	Маркировка должна быть отчетливой и содержать: – наименование предприятия-изготовителя его местонахождение, товарный знак, – наименование продукции; – обозначение настоящих технических условий; – массу нетто, кг; – номер партии, дату изготовления, гарантийный срок хранения	п. 1.5.2	визуально	Соответствует	

## 12. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, смеси строительные: гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix», изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Металлургов, дом 84, офис 616, соответствует требованиям ТУ 23.64.10-001-35155041-2017.

Зам. руководителя ИЛ ООО «Инновационные решения»

Фильчев Д.В.

Конец протокола испытаний.